DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4350DQ0587
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Vertreiber ***distributor***	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
Produktbezeichnung ***product description***	Gaszählerverschraubung, sinngemäß Form A, für Zweistutzenanschluss; wahlweise mit Gasströmungswächter
Modell ***model***	5495; 5495.25; 5495.40; 5495.60
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 166363e T0 18373 vom 01.09.2025 (GWI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 3376-1 (01.08.2024)- in Anlehnung (siehe Bemerkung) DIN 30652-1 (01.06.2021)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	01.09.2030 / 24-0165-GNE

70028-04-A-DE

10.10.2025 Cat A-1/2 i.A. D. Tz

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	**Bemerkungen** *remarks*
nach EN 437 & G 260 außer 5. Gasfamilie	

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
5495	Nenndruckstufe: MOP 1 Nennweite: DN 25	
549525; 549540; 549560	Nenndruckstufe: 15...100 mbar Nennweite: DN 25	mit Gasströmungswächter

Ausführungsvariante *type variation*	**Erläuterungen** *explanations*
5495.25	Nenndurchfluss: 2,5 m³/h
5495.40	Nenndurchfluss: 4,0 m³/h
5495.60	Nenndurchfluss: 6,0 m³/h

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	**Bauteil (Produktart)** *component*	**Modell/Typ** *model/type*	**Hersteller** *manufacturer*
NG-5126AU0320	Dichtungswerkstoff und HTB-beständige Dichtungen für die Gasinstallation	GASFALIT, DVGW, KTW, HTB/GASFALIT, DVGW, KTW, HTB, VP 401	WILLBRANDT KG
DG-4360BP0116	Strömungswächter	GST.../GST/L2	TECO s.r.l.
DG-4350CN0274	Gaszählerverschraubung	9...; ME-BV.../9019; 9029; 9039; 9309; ME-BV 1"-250; 9069-0008...; 9069-1008...	AZ INTEC GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart zum Gaszähler: G 1 1/4 nach DIN ISO 228-1;
sonstiger Anschluss: Außengewinde R 1 nach DIN EN 10226-1;
Werkstoff Gewindestutzen: S235JR / St 37 (1.0037), geprüft in Anlehnung DIN 3376-1;
Die Prüfung und Zertifizierung der Gaszählerverschraubungen erfolgte hinsichtlich der Maße und der Werkstoffe in Anlehnung an DIN EN 3376-1.